Rurociąg kanalizacji tłocznej
HDPE100, dn=110x6,6mm

Rura ochronna HDPE100,
dn=250x22,7mm, L=9,4m,
rurociąg tłoczny kanalizacji
sanitarnej HDPE100,
dn=110x6,6mm

Rura ochronna HDPE100,
dn=315x12,1mm, L=8,0m,
rurociąg kanalizacji sanitarnej
PVC, dn=160x4,7mm

Przydomowa przepompownia
ścieków nr **PS5**, rzędna dna
-3,00 m npm

Komora zasuw dn=1,20 m, h=3,10m,
z kręgów żelbetowych
- połączenie z rurociągiem z PS1

Rurociąg kanalizacji tłocznej L=30,2 m,
z przepompowni przydomowej PSD5
z rur HDPE100, dn=63x5,8 mm w zwojach

Przewiert sterowany L=33,4m, kM 35+011,
rura ochronna stalowa, dn=250x9,0mm,
rura kanalizacyjna PE100, dn=110x6,6mm

Rurociąg kanalizacji tłocznej
HDPE100, dn=110x6,6mm

Komora zasuw dn=1,20 m, h=3,10m,
z kręgów żelbetowych
- połączenie rurociągów z PS1 i PS2

Rura ochronna HDPE100, dn=315x12,1mm, L=5,0m,
rurociąg kanalizacji sanitarnej PVC, dn=200x5,9mm

Rura ochronna HDPE100,
dn=250x22,7mm, L=21,0 m,
rurociąg tłoczny kanalizacji
sanitarnej HDPE100,
dn=110x6,6mm

Komora rozprężna z przepompowni ścieków nr PS1 i PS2,
dn=1,20m, h=1,30m, z kręgów żelbetowych

Granice pasa drogowego drogi krajowej nr 7 Dz. Nr 52/1; 52/3; 39/3

Projektowana kanalizacja sanitarna w pasie drogowym drogi krajowej nr 7
Dz. Nr 52/1; 52/3; 39/3

ETAP I

ETAP II

Rów podstawowy C

Upowa

Kwiatkowa

Świerkowa

Dworcowa

Modrzewiowa

Łączy ark. nr 4

Łączy ark. nr 5

S101a 0.90 -0.82
S101 0.90 -0.82
S103a 0.80 -0.93
S101b 0.90 -0.72
S102 0.70 -0.88
S103 0.30 -1.02
S80b 1.20 0.00
S80 0.80 -0.60
S80a 0.80 -0.40
S104 0.30 -1.14
S85 0.30 -1.20
S81 0.70 -0.67
S83a 0.70 -0.93
S83 0.50 -1.03
S84 0.60 -1.12
S82 0.30 -0.84
S130 1.10 -0.47
S131 1.00 -0.54
S132 0.60 -0.74
S133 1.50 -0.76
S134 0.60 -1.01
S135 0.60 -1.25
S138 1.00 -1.48
S140 0.90 -0.64
S136 1.00 -1.31
S137 1.00 -1.36
S171 0.90 -0.74
S170 0.80 -0.60

UWAGA:

**Rury kanalizacyjne PVC/U klasy T (S) , lite,
dn=200x5,9mm
Przykanaliki euey PVC/U N, lite dn=160x4,0mm
Wszystkie przewody układać ze spadkiem i=0,5%
o ile nie pokazano na rysunku inaczej**

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA Z UZBROJENIEM TERENU
do celów projektowych Skala 1:500
bez prawnego ustalenia granic ARK. NR 6

Woj.: pomorskie
Powiat: gdański
Gmina: Cedry Wielkie
Obręb: Koszwały
Obiekt: Koszwały

Granice działek ewidencyjnych wniesiono na podstawie współrzędnych udostępnionych przez PODGIK w Pruszczu Gdańskim i na podstawie mapy ewidencji gruntów.

1. Geodezyjna podstawa - "65", płanowa - Kronsztadt.
2. Mapa aktualna na dzień 15.03.2007
3. Zakres opracowania ----------
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wytyczonych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

"Mapę dostosowano do celów projektowych na podstawie materiałów udostępnionych przez PODGIK w Pruszczu Gdańskim i wykonanej aktualizacji."

KERG: 3017/2006 Nr ks. robz

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
"GEOEXPRES"
ul. Wyczółkowskiego 3 82-300 Elbląg

Kierownik roboty:
mgr inż. Adam Bondaruk nr upr. zawodowych 14834

Prace polowe:
inż. Maciej Kowalski

Mapa w zakresie wtórnika:
Układ "Gdańsk 70"
25-32-(10-d), 25-40-(16-c)
25-40-(11-a), 25-40-(11-c),
25-40-(16-a), 25-40-(16-b),
25-40-(16-c), 25-40-(16-d),
25-30-(20-c), 25-40-(21-a),
25-40-(21-b)
Układ "1965"
325.2II.0124
325.2II.0172

Uwagi:
Stałe krzyży w układzie
"Gdańsk 70" skala 1:500
wniesiono tolerem mikrometrem

ELPROJEKT Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel/fax. 0-55 23-555-02

Nazwa obiektu: **Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koszwały gmina Cedry Wielkie**	branża: wod - kan
Adres: **wieś Koszwały, Gmina Cedry Wielkie**	skala: 1 :500
Nazwa rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej**	nr rysunku: 6
Inwestor: Urząd Gminy Cedry Wielkie, 83-423 Cedry Wielkie, ul. Kaszubska 2	data: kwiecień 2007r.
Zespół autorski:	podpis:
Dr inż. Tadeusz Jagodziński	
Mgr inż. Paweł Borejko, upr. bud. nr 252/EL/79, 1233/EL/97	
Sprawdzający:	