



Oznaczenia aparatów	QG1	Q1	F1	Q1	Q2	Q3			
Oznaczenia zacisków				wlz-RG	wlz-RGW	wlz-RD			
Opis	Wyłącznik główny z ZK+TL wg. opracowania "ENERGA" Ps=34,5kW cosfi=0,9 Io=55A	Kontrola faz	Ochronnik przepięciowy DehnVentil "B+C"	Zasilanie bosmanówki	Zasilanie wieży	Zasilanie dźwigu			
Moc				25kW	4kW	5,5kW			
Długość kabla				120m					
Przekrój kabla	5x35mm ²			5x25mm ²	5x6mm ²	5x6mm ²			
Typ kabla	YKY			YKY	YKY	YKY			

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie 83-020 Cedry Wielkie ul.Krasickiego 16	Przystań żeglarska Błotnik	Projektował:	mgr inż. Mirosław Bukowski	C		F	
		Sprawdził:	inż. Waldemar brzoskowski	B		E	
		Data:	07.2009r	A		D	
	Rozdzielnica RZ		Utworzone przez:			Nr.	E10