

W związku z przesłanymi zapytaniami odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego pn; Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały, Zamawiający - Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 38, ust.2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień;

**Pytanie nr 1.** Proszę podać jaką grubość ze styropianu należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** Grubość styropianu 12 cm.

**Pytanie nr 2.** Proszę podać szerokość rynien, które należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** Szerokość rynien 150 mm.

**Pytanie nr 3.** Proszę podać rodzaj, strukturę i kolorystykę wyprawy elewacyjnej, którą należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** Tynk sylikonowy – faktura baranek, kolorystyka do uzgodnienia.

**Pytanie nr 4.** Proszę określić rodzaj blachy, z której mają być wykonane obróbki blacharskie – wg przedmiaru część jest z blachy ocynkowanej, część z powlekanej. Co należy przyjąć w wycenie?

**Odpowiedź:** Obróbki blacharski – blacha powlekana.

**Pytanie nr 5.** Proszę podać dokładniejszy opis wycieraczek z blachy ocynkowanej: wymiary, czy mają być tylko położone na posadzce czy w nią wpuszczone (dodatkowe nakłady)?

**Odpowiedź:** Wycieraczka ocynkowana wpuszczana 60 cm x 40cm.

**Pytanie nr 6.** Proszę udostępnić zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, bądź jej dokładniejszy opis (ile szyb, kolorystyka okien, czy mają posiadać nawiewniki, czy szyby mają być bezpieczne?).

**Odpowiedź:** Zestawienie stolarki okiennej – kolor biały 2 szybowe – zwykle z nawiewnikami; wymiary 228 x140 szt. 9, 88 x 140 szt. 2, 116 x 140 szt. 1.

**Pytanie nr 7.** Co wg Zamawiającego oznacza określenie „drzwi wzmocnione” w odniesieniu do drzwi zewnętrznych? Czy mają być drzwi antywłamaniowe czy wystarczą standardowe ciepłe drzwi zewnętrzne?

**Odpowiedź:** Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe konstrukcji stalowej oklejone, ocieplone – 3 zawiasy, 2 zamki, z uszczelkami i okuciami.

**Pytanie nr 8.** Proszę o podanie opisu lub rysunku ogrodzenia typu „sigma”. Czy ma to być konstrukcja typu U-Mata? Jaką grubość pręta? Czy mają być ocynkowane, czy może ocynkowane i lakierowane?

**Odpowiedź:** Ogrodzenie panelowe typu Sigma, U-Mata lub równoważne o grubości pręta 5 mm.

**Pytanie nr 9.** Proszę o podanie opisu bądź rysunku „kurtyny – rolety z napędem elektrycznym”, podanie przykładowego producenta, określającego jej parametry.

**Odpowiedź:** Przykładowe zastosowanie: przegrody typu VIELE USM lub równoważne bez przewodnic przypodłogowych – o porównywalnej dźwiękoszczelności i stabilności, oklejone laminatem – przesuwane bez sterowania elektrycznego.

**Pytanie nr 10.** Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu instalacji elektrycznej i wod – kan?

**Odpowiedź:** Na remont instalacji elektrycznej i wod – kan nie posiadamy projektu technicznego. Remont obejmuje wymianę osprzętu i połączeń elektrycznych, wymianę osprzętu i połączeń elektrycznych, wymianę opraw elektrycznych oraz armatury wod – kan.

**Pytanie nr 11.** Proszę o podanie dokładniejszego opisu tablicy licznikowej typu TL – 64p, którą należy ująć w wycenie.

**Odpowiedź:** Rozdzielnia licznikowa trójfazowa wpuszczana w ścianę z zabezpieczeniami.

**Pytanie nr 12.** Proszę o podanie opisu, bądź przykładowego modelu opraw oświetleniowych, które należy ująć w wycenie.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć oprawy jarzeniowe 4 x 18 W nasufitowe.

**Pytanie nr 13.** Proszę sprecyzować rodzaj baterii, które należy ująć w wycenie. Czy mają to być baterie zlewozmywakowe ze złączką do węża, czy może chodzi o zwykłe zaworki ze złączką do węża?

**Odpowiedź:** Należy przyjąć – 1 szt. bateria zlewozmywakowa ze złączką, 4 szt. baterie umywalkowe.

**Pytanie nr 14.** Proszę o potwierdzenie, że w następującym sformułowaniu, zamieszczonym w Rozdziale IV pkt. B.7. SIWZ: „informacje o liczbie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym wykaz tych osób wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ”, Zamawiającemu chodzi o osoby posiadające uprawnienia budowlane, mające funkcje kierownicze przy realizowaniu niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź:** Tak chodzi tylko o osoby mające pełnić funkcje kierownicze przy realizacji niniejszego zamówienia.