



ZP.271.6.2013

Cedry Wielkie, dn. 09.07.2013r

Dotyczy: *postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego znak: ZP.271.6.2013 przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Trutnowy i Koszwały w Gminie Cedry Wielkie”*

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania :

Zapytanie 1

Dotyczy wsi Koszwały

- a) Zamawiający w SIWZ wymaga dostawy i montażu wodotrysku z zamkniętym obiegiem wody. Prosimy o dostarczenie projektu budowlanego i podłączenia elektrycznego planowanego wodotrysku. Wg projektu istniejący wodotrysk zostaje bez zmian, drugi wodotrysk nie jest objęty opracowaniem projektowym dołączonym do SIWZ.

Odpowiedź:

Przedmiar robót pozycja 30 d. 4

Zamawiający wymaga wykonania pod przyszły wodotrysk fundament fi 2,5 m, h 0,4 m na chudym betonie B-10 – 0,10 m, podsypce piaskowej 0,1 m wraz z wyprowadzeniem przy fundamencie przewodu elektrycznego YKY 3x2,5 mm² w rurze PCV długości 20 m.

Zapytanie 2


Dotyczy wsi Trutnowy

- a) Prosimy o informację czy dla wsi Trutnowy zamawiający przewiduje dostawę i montaż wodotrysku z zamkniętym obiegiem wody, który oznaczony jest w projekcie. SIWZ nie przewiduje, ale pozycja wodotrysku znajduje się w przedmiarze. Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie projektu budowlanego i podłączenia elektrycznego.

Odpowiedź:

Przedmiar robót, pozycja 26 d.4

Zamawiający wymaga wykonania pod przyszły wodotrysk fundament fi 2,5 m, h 0,4 m na chudym betonie B-10 – 0,10 m, podsypce piaskowej 0,10 m wraz z wyprowadzeniem przy fundamencie przewodu elektrycznego YKY 3x2,5 mm² w rurze osłonowej PCV – długość 20 m.


WÓJT
Janusz Goliński

Otrzymują:

- 1/ tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich
- 2/ Strona internetowa Zamawiającego
- 3/ a/a





1857
1857

