



Cedry Wielkie, 16.09.2014r.

ZP.271.15.2014

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  
**„Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Woławy i Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie”**

**Zapytanie 1.**

Czy w przedmiarze w elemencie 5.2. roboty montażowe w poz. od 81 do 90 w pozycji ilość nie powinno być ilości dla 7 szt. Przepompowni?

W rozdziale I – II. Opis przedmiotu zamówienia jest zapis, że należy wykonać utwardzenie terenu przy każdej pompowni z kostki betonowej szarej o wym. Z których wynika, że  $4m \times 4m = 16m^2 \times 7$  przepomp.=112m<sup>2</sup> pow. Do utwardzenia oraz, że należy wykonać ogrodzenie i oświetlenie dla 7 przepompowni jak również dostawę jednego żurawika. W związku z powyższym prosimy o korektę ilości w przedmiarze w poz. od 81 do 90, zgodną z w/w opisem.

Natomiast z rys. Nr 102 – zagospodarowanie przepompowni ścieków wynika, że ogrodzenie i utwardzenie terenu należy wykonać tylko dla przepompowni P9 i P14. Czy wycenić zgodnie z zapisem SIWZ czy zgodnie z dokumentacją i przedmiarem?

**Odpowiedź:**

Utwardzenie terenu przy przepompowniach należy wycenić zgodnie ze skorygowanym przedmiarem, który został zamieszczony w dniu 16.09.2014r. na stronie internetowej [www.cedry-wielkie.pl](http://www.cedry-wielkie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie. Zapisy w SIWZ odnośnie ogrodzenia odnoszą się tylko do przepompowni ze strefą wygradzoną – 2 przepompownie.

**Zapytanie 2.**

Czy w zakresie w/w zadania wchodzi zakup agregatu prądotwórczego. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych agregatu.

**Odpowiedź:**


W zakresie zadania nie ma dostawy agregatu prądotwórczego.

**Zapytanie 3.**

W zakresie wykonania przepompowni nie przewidziano przyłączy elektrycznych od skrzynek elektrycznych do skrzynek sterujących, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Przyłącza elektryczne od skrzynek elektrycznych do skrzynek sterujących należy wycenić w pozycji przedmiaru: montaż przepompowni i rozruch.

  
WÓJT  
Janusz Goliński