



Cedry Wielkie, 18.04.2012

ZP.271.6.2012

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**„Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kiezmarm, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzcínisko, Stanisławowo, Giemlice w gminie Cedry Wielkie, etap I”**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.6.2012 przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego*

**Zapytanie 1.**

*Czy tablice informacyjne usytuowane na każdym z placów są istniejące czy projektowane? Jeżeli projektowane, to prosimy o przesłanie karty technicznej takiej tablicy.*

**Odpowiedź:**

*Tablice informacyjne są tablicami projektowanymi. Na tablicach winien znajdować się regulamin określający warunki i zasady korzystania z placu zabaw. Na tablicy powinny być umieszczone informacje o numerze telefonu osoby odpowiedzialnej za opiekę nad placem zabaw oraz numery telefonów alarmowych. Tablica ma być wykonana z materiału odpornego na zniszczenia o wymiarach 70 x 90 cm. Tablica ma być umieszczona na dwóch słupach o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi narożnikami.*

**Zapytanie 2.**

*W projekcie dotyczącym wsi Leszkowy, schemat zagospodarowania placu zabaw zamieszczony do wglądu odnosi się do placu zabaw we wsi Koszwały. Prosimy o przesłanie schematu zagospodarowania placu zabaw wsi Leszkowy.*

**Odpowiedź:**

*W projekcie dotyczącym wsi Leszkowy omyłkowo został zamieszczony schemat zagospodarowania placu we wsi Koszwały. Poniżej odpowiedzi na pytania zamieszczony został schemat zagospodarowania wsi Leszkowy.*

**Zapytanie 3.**

*W opisach technicznych istnieje zapis o nawierzchni trawiastej na każdym placu zabaw. Czy, w związku z różną wysokością upadku na poszczególnych elementach zabawowych, uwzględniono te wysokości w projekcie nawierzchni. Jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju nawierzchni na placu zabaw wraz z wymaganymi warstwami wewnętrznymi uwzględniającymi grubość nawierzchni ze względu na wysokość upadku w strefach bezpieczeństwa poszczególnych zabawek.*

**Odpowiedź:**

*Należy pozostawić na placach zabaw nawierzchnię trawiastą, całość terenu uporządkować i wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN – EN 1177. Przy urządzeniach zabawowych, gdzie wysokość upadku jest wyższa niż 1 m, a niższa niż 2m (3m) należy zastosować nawierzchnię z piasku dostosowując grubość odpowiednio do wysokości upadku.*



WOJT

Janusz Goliński