

ZP.271.7.2012

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego pn.:
„Świadczenie usługi eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na terenie Gminy Cedry Wielkie”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.7.2012

Realizując postanowienia art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że poniżej udzielam wyjaśnienia na zapytania, które wpłynęły w związku z toczącym się postępowaniem.

Zapytanie 1.

Czy w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ jako przedłożenie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zamawiający dopuszcza przedstawienie zezwolenia wydanego przez Gminę inną niż Cedry Wielkie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawienie zezwolenia wydanego przez Gminę inną niż Cedry Wielkie.

Zapytanie 2.

Czy zgodnie z rodzajem zamówienia Wykonawca ma tytuł prawny do eksploatacji instalacji wod-kan stając się tym samym korzystającym ze środowiska tj ma obowiązek legitymowania się pozwoleniami wodnoprawnymi na ujmowanie wody , odprowadzanie wód popłucznych i odprowadzanie ścieków – art.3 pkt.31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska . W związku z tym jak Zamawiający planuje rozstrzygnąć kwestię wymogów dotyczących korzystania ze środowiska tj. posiadaniem przez Wykonawcę pozwoleń wodnoprawnych ?

Odpowiedź:

Wszystkie pozwolenia wodnoprawne wydane są na Gminę Cedry Wielkie.

Zapytanie 3.

Kto będzie ponosił koszty związane z pozyskaniem decyzji w zakresie gospodarki odpadami - pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz koszty ich utylizacji?

Odpowiedź:

Koszty związane z pozyskaniem decyzji stanowiąc będą koszty Gminy a koszty utylizacji odpadów ponosić będzie Wykonawca.

Zapytanie 4.

Jaka jest ilość punktów poboru .wymagana częstotliwość badań i jakie wskaźniki zanieczyszczeń powinny być oznaczane w odniesieniu do :

- ścieków surowych i oczyszczonych
- wód popłucznych



- wody surowej i uzdatnionej ?

Z ilu punktów i z jaką częstotliwością oraz jakie wskaźniki zanieczyszczeń powinny być badane na sieci wodociągowej ?

Odpowiedź:

Tabela z terminami i punktami poboru wody do badań stanowi /zał.nr.1/. Wskaźniki badań ścieków Bzt5, Chzt5, zawiesina ogólna, 24 badania w ciągu roku. Badania osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie występowała konieczność badania wód popłucznych.

Zapytanie 5.

Czy możliwe jest udostępnienie wyników badań wody ścieków./woda ujmowana, uzdatniona, wtłoczona do sieci woda pobrana z sieci wodociągowej, woda popłuczna, ścieki surowe i ścieki oczyszczone z 2011 r.

Odpowiedź:

Wyniki badań wody w załączeniu załącznik nr 2

Zapytanie 6.

Czy i jakie analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne powinny być wykonywane dla wytwarzanych odpadach tj: osadów ściekowych, skratek i piasku?

Odpowiedź:

Tak dla osadów ściekowych.

Zapytanie 7.

Czy są założone i prowadzone na bieżąco książki obiektów budowlanych i jaka jest ilość obiektów, na których obowiązek założenia i prowadzenia takich książek jest wymagany oddzielnie dla urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych ?

Odpowiedź:

Prowadzenie ksiąg obiektów kubaturowych należy do Zamawiającego.

Zapytanie 8.

Czy występują opłaty za umieszczenie infrastruktury wod-kan w pasach drogowych (art. 40 ust.6 ustawy o drogach publicznych) i Wykonawca w swoich kosztach powinien je uwzględnić? Jeżeli tak to jaka była wysokość tych opłat za ostatnie dwa lata ?

Odpowiedź:

Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej wod-kan w pasach drogowych ponosi Gmina Cedry Wielkie.

Zapytanie 9.

Czy oferent zgodnie z SIWZ musi przedstawić jedną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą ubezpieczenie ważne do końca umowy / kontraktu, tj. 31.12.2013 (polisę na okres półtoraroczny okres ubezpieczeniowy)

Odpowiedź:

Oferent musi przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzające ważność ubezpieczenia na dzień składania ofert.



Zapytanie 10.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie (pytanie 2) nie jest twierdząca, czy należy rozumieć przez to, iż oferent może przedstawić polisę na ubezpieczenie ważne na okres 1 roku, a po upływie jej ważności kolejną wznawianą polisę (bez przerwy w okresie ubezpieczenia) na ubezpieczenie ważne aż do zakończenia okresu realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

TAK

Zapytanie 11.

Czy oferent musi już w momencie składania ofert posiadać wymagane ubezpieczenie (polisę), czy też oferent może przedstawić odpowiednie potwierdzenie posiadania takiego ubezpieczenia dopiero po rozstrzygnięciu przetargu (jeżeli zostanie wybrany), a przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. złotych. Taka czynność musi nastąpić na etapie składania ofert, a nie w terminie późniejszym.

Zapytanie 12.

Jak należy rozumieć zapis odnośnie wymogu przedstawienia „opłaconej polisy” lub „innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony.

Odpowiedź:

Opłacona polisa to taka polisa, która jest opłacona na dzień składania ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy prawo zamówień publicznych jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który **w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.**

Zapytanie 13.

Jaki „inny dokument” potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony można złożyć zamiast opłaconej polisy? Czy „innym dokumentem” może być certyfikat potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy prawo zamówień publicznych jeżeli **z uzasadnionej przyczyny** wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który **w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.**

Zapytanie 14.

Czy „inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia” ma potwierdzać również opłacenie ubezpieczenia. Z literalnej interpretacji zapisów SIWZ to nie wynika jednoznacznie, gdyż określenie „opłacona” pada tylko w odniesieniu do słowa „polisa”, a nie w odniesieniu do sformułowania „innego dokumentu potwierdzającego”. prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.



Odpowiedź:

Słowo „opłacona” dotyczy zarówno polisy jak również „innego dokumentu”.

Zapytanie 15.

Jeżeli oferent posiada polisę OC, zgodnie z którą płatność składek jest rozłożona w czasie na 3 raty (a uregulowana została dotąd I-sza rata zgodnie z harmonogramem na polisie), to czy Zamawiający uzna taką polisę za spełniającą warunki SIWZ w odniesieniu do wymogu przedłożenia opłaconej polisy. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca, to czy to oznacza, że Zamawiający Wymaga, aby bez względu na terminarz płatności rat składki w polisie, składka ubezpieczeniowa dla tej polisy została zapłacona z góry (prosimy o uściślenie: czy w takiej sytuacji opłacenie całej składki wymagane jest przez zamawiającego w momencie składania oferty przetargowej, czy też opłacenie całej składki wymagane będzie dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, po wyborze oferty oferenta?)

Odpowiedź:

Polisa musi być opłacona według ustalonego harmonogramu na dzień składania ofert.

Zapytanie 16.

W jaki sposób i na jakiej podstawie Gmina przekaże Wykonawcy infrastrukturę wod – kan do prowadzenia usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków?

Odpowiedź:

Na podstawie protokołu i przeprowadzonej inwentaryzacji majątku.

Zapytanie 17.

Czy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia (wykorzystywaniem majątku Gminy) Wykonawca wejdzie w obowiązki podatnika od nieruchomości?

Odpowiedź:

Wykonawcy nie dotyczy podatek od nieruchomości.

Zapytanie 18.

Jeżeli odpowiedź na pytanie 17 jest twierdząca to prosimy o podanie informacji nt. wartości budowli oraz powierzchni gruntów i budynków wchodzących w skład infrastruktury wod – kan. Dane te umożliwią skalkulowanie kosztów podatku od nieruchomości

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Zapytanie 19.

Czy Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od ryzyk majątkowych przekazanego do eksploatacji mienia Gminy.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie należy do Gminy

Zapytanie 20.

Prosimy o podanie struktury klientów :

- Ilość wodomierzy głównych
- Ilość wodomierzy lokalowych
- Ilość podliczników na wodę bezzwrotnie zużytą.
- Ilość ryczałtów w podziale na przyłącza główne i inne
- Czy zdarzają się sytuacje ,gdy rozliczani są właściciele/najemcy lokali



w budynkach wielorodzinnych ,w których nie zainstalowano wodomierza głównego, ile jest takich budynków.

- Czy oprócz wodomierzy głównych, lokalowych i podliczników na wodę bezpowrotnie zużytą podstawę do rozliczeń stanowią inne urządzenia.

Odpowiedź:

Ilość wodomierzy głównych **1442**

Ilość wodomierzy lokalowych **nie występują**

Ilość podliczników na wodę bezzwrotnie zużytą **133**

Ilość ryczałtów w podziale na przyłącza główne i inne **542**

Czy zdarzają się sytuacje ,gdy rozliczani są właściciele/najemcy lokali w budynkach wielorodzinnych ,w których nie zainstalowano wodomierza głównego, ile jest takich budynków. **Tak 51**

Czy oprócz wodomierzy głównych ,lokalowych i podliczników na wodę bezpowrotnie zużytą podstawę do rozliczeń stanowią inne urządzenia. **nie**

Zapytanie 21.

Prosimy o podanie sprzedaży wody i ścieków w latach 2010 i 2011

Odpowiedź:

Sprzedaż wody 2010r- 227995 m³ - 507134 zł. netto w tym fundusz remontowy
2011r- 230108 m³ - 551677 zł netto w tym fundusz remontowy

Zapytanie 22.

Prosimy o podanie sprzedaży w PLN brutto (woda i ścieki) w latach 2010 i 2011

Odpowiedź:

Sprzedaż ścieków 2010r -264638 zł netto

Sprzedaż ścieków 2011r -

Sprzedaż wody 2010r - 507134 zł. netto w tym fundusz remontowy

Sprzedaż wody 2011r - 551677 zł netto w tym fundusz remontowy

Zapytanie 23.

Dlaczego nie wszyscy odbiorcy są opomiarowani?

Odpowiedź:

Opomiarowanie jest wykonywane sukcesywnie z funduszu remontowego

Zapytanie 24.

A. Jaka jest ilość wodomierzy głównych, w tym –ile jest wodomierzy z ważną legalizacją .Ile jest legalizacji w czasie trwania kontraktu, z podziałem na średnicę

B. Klasa wodomierzy głównych

C. Klasa wodomierzy lokalowych

D. Czy wodomierze są odczytywane zdalnie

E. Jaka jest częstotliwość odczytu wodomierzy głównych i na wodę bezpowrotnie zużytą .

F. Czy wodomierze lokalowe przyjęte do rozliczeń są zainstalowane zgodnie z wszystkimi wymienionymi w art. 6 ust 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Odpowiedź:

ad. A z ważną legalizacją ok.50% brak ewidencji z podziałem na średnice najczęściej dn. 20

ad. B brak danych

ad. C. brak danych

ad. D. brak odczytu zdalnego



ad, E. częstotliwość ustala Wykonawca

Zapytanie 25.

Jaka jest częstotliwość fakturowania za wodę i ścieki. Jeśli inna niż odczytów to od czego zależy.

Odpowiedź:

Częstotliwość fakturowania ustala Wykonawca

Zapytanie 26.

Kiedy i w jakiej formie przekazana zostanie baza danych klientów?

Odpowiedź:

W formie bilansu /zestawienia na arkuszach papierowych po podpisaniu umowy.

Zapytanie 27.

Czy możliwe jest przejęcie przez wykonawcę licencji oprogramowania służącego do fakturowania i windykowania należności. Prosimy o podanie kosztu licencji.

Odpowiedź:

Nie posiadamy oprogramowania

Zapytanie 28.

Prosimy o podanie współczynników windykacji

- Ściągalność w terminie
- Ściągalność po 3 miesiącach
- Ściągalność po 12 miesiącach
- Wysokość zadłużenia/ kwota brutto/ powyżej 31 dni
- Wysokość zadłużenia/ kwota brutto/ powyżej 180 dni
- Wysokość zadłużenia/ kwota brutto/ powyżej 360 dni

Odpowiedź:

Nie posiadamy współczynników windykacji

Zapytanie 29.

Po jakim czasie od upływu terminu płatności uruchamiana jest procedura windykacyjna

Odpowiedź:

Ustala eksploatator

Zapytanie 30.

Czy przedsiębiorstwo dokonuje odcięć dostawy wody z powodu zadłużenia. Czy są jakieś ograniczenia lub regulacje w tym zakresie.

Odpowiedź:

W ostatnim okresie nie wystąpiły odcięć z powodu zadłużenia. Regulacje i ograniczenia wynikają z obowiązujących przepisów.



Zapytanie 31.

Czy Gmina dysponuje lokalem na Biuro Obsługi Klienta jakie są jego parametry lokalizacja i warunki oraz koszty wynajmu. Jakie są wymagania odnośnie godzin i dni funkcjonowania Biura Obsługi Klienta

Odpowiedź:

Obecny lokal biura obsługi klienta w budynku Urzędu Gminy o pow.12 m². Warunki i koszt wynajmu zostanie ustalony w wyniku negocjacji. Godziny funkcjonowania BOK ustala eksploatator.

Zapytanie 32.

Jak będzie określana wielkość amortyzacji w stawce taryfowej? Czy zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie stawka za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków będzie obowiązywała przez cały czas trwania umowy, czy też do końca roku 2012 będzie obowiązywała aktualna taryfa tj. 2,65 PLN Brutto za 1m³ wody, 4,08PLN brutto za 1m³ ścieków oraz 3,00 PLN brutto za 1m³ ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym?

Odpowiedź:

Wartość stawki amortyzacji /fundusz remontowy/został podany w SIWZ Zaproponowane przez Wykonawcę stawki będą obowiązywały w okresie obowiązywania umowy

Zapytanie 33.

Czy oferentom zostanie udostępniony przez Zamawiającego poprzedni wniosek taryfowy?

Odpowiedź:

Nie zostanie udostępniony.

Zapytanie 34.

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować zakres prac wyszczególnionych w punktach 31. i 32. par. 3 Projektu umowy a w szczególności określić czy koszt zakupu nowych urządzeń, tj. na przykład pomp, sprzęzarek, dmuchaw będą obciążać Wykonawcę a także czy wszystkie rodzaje remontów tych urządzeń będą realizowane na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Pkt31 Usuwanie awarii w zakresie konserwacji i remontów bieżących powstałych nieszczelności punktów sieci i urządzeń oraz wymiana/robocizna/ uszkodzonych urządzeń na nowe zakupione z funduszu remontowego.

Pkt.32 jak pkt. 31

Zapytanie 35.

Czy Zamawiający może precyzyjnie zdefiniować jaki rodzaj prac remontowych nie będzie stanowił kosztu Wykonawcy?

Odpowiedź:

Inne prace nie wymienione w pkt 31,32 par. 3 umowy

Zapytanie 36.

Jakie prace remontowe będą wykonywane ze środków funduszu remontowego i kto będzie dokonywał wyceny tych prac oraz je realizował?

Odpowiedź:

Jak pkt.35

Wykonawców prac remontowych z funduszu remontowego wyłonimy zgodnie z regulaminem lub ustawą o zamówieniach publicznych.



Zapytanie 37.

Jakie są ilości wody w rozbiciu na ilość wody ujmowanej, wtłoczonej do sieci, sprzedanej w roku 2011? Jaka ilość wody została zakupiona od dostawców obcych i jakie były koszty jej zakupu w 2011 roku?

Odpowiedź:

Woda ujmowana w 2011r 334066 m³

Woda wtłoczona do sieci brak danych

Woda sprzedana 230108 m³

Nie występuje woda z zakupu.

Zapytanie 38.

Jaka ilość wody została zużyta w 2011 roku na cele komunalne i jakie ilości ścieków zostały odprowadzone z tych obiektów (par 5 wzoru umowy)?

Odpowiedź:

Ilość wody pobranej na cele komunalne ok.4000 m³

Ilość ścieków na cele komunalne ok.2300 m³

Zapytanie 39.

Jaka ilość wody została zużyta na cele przeciwpożarowe w 2011 roku?

Odpowiedź:

Brak danych

Zapytanie 40.

Jakie ilości ścieków zostały przyjęte, w rozbiciu na ilości ścieków odpływających z oczyszczalni oraz ilości ścieków „sprzedanych” w roku 2011?

Odpowiedź:

Ilość ścieków odpływających z oczyszczalni 123126m³

Ilość ścieków z kanalizacji zbiorczej „sprzedanych” z oczyszczalni 77426 m³

Zapytanie 41.

W charakterystyce przedmiotu zamówienia (str.26 pkt 4) sumaryczna ilość ścieków dopływających do poszczególnych oczyszczalni wynosi 123 126 m³. Natomiast łączna ilość ścieków do naliczenia opłat środowiskowych za zrzut określono na 98 663 m³. Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilościami ścieków dopływającymi do oczyszczalni i odpływającymi do odbiorników.

Odpowiedź:

Łączna ilość ścieków

Zapytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie lub skorygowanie łącznej długości ulicznych sieci wodociągowych, których długość określono zaledwie 1 km.

Odpowiedź:

Łączna długość sieci wodociągowych 109,5 km.



Zapytanie 43.

Jaka była ilość awarii w roku 2011 na:

- A sieci wodociągowej ulicznej
- B przyłączach wodociągowych
- C armaturze wodociągowej

D ujęciach i SUW w rozbitci na awarie energetyczne, awarie urządzeń(pomp, dmuchaw, sprężarek itp.) oraz awarie technologiczne(problemy z uzdatnianiem wody)?

Odpowiedź:

A, B, C łącznie 148

D 65

Zapytanie 44.

Jaka była ilość awarii w roku 2011 na:

- A. sieci kanalizacyjnej w rozbitciu na zatory i inne awarie wymagające naprawy lub przełożenia odcinków kanałów
- B. uzbrojenie sieci kanałowej tj. na studniach rewizyjnych w rozbitciu na ilość wymian pokryw i regulacji włączów, ilość wymian włączów, częściowych odtworzeń studni połączonych z wymianą kręgów
- C. przepompowniach ścieków w rozbitciu na awarie energetyczne, blokady wirników pomp, a także awarii pomp (spalony silnik, wymiana wirników, wymiana uszczelnień)
- D. oczyszczalniach ścieków w rozbitciu na awarie energetyczne, awarie urządzeń skutkujące zakłóceniami procesu oczyszczania, awarie technologiczne?

Odpowiedź:

- Ilość awarii wymagających wymiany odcinków kanalizacji -15 szt
- Ilość usuniętych zatorów -160
- Ilość regulacji studni -25
- Wymiana bądź uzupełnienie włączów 23szt
- Zablockowanie wirników –przepompownie 282
- Wymiana silników 10
- Awary sprzętu oczyszczalni ścieków-20

Nie wystąpiły awary zakłócające procesy oczyszczania ścieków ,

Zapytanie 45.

Jakie były koszty remontów obciążających Wykonawcę w roku 2011, odrębnie na systemie wodociągowym i kanalizacyjnym?

Odpowiedź:

Brak danych

Zapytanie 46.

Jakie były wyniki z ostatniej kontroli hydrantów – ile hydrantów jest sprawnych?

Odpowiedź:

Przeglądy hydrantów dokonane przez Państwową Straż Pożarną wykazały drobne uchybienia w stanie technicznym. Wszystkie hydranty są sprawne.



Zapytanie 47.

Jak jest ilość pomp głębinowych na ujęciach wody, i ile pomp zostało wymienionych?

Odpowiedź:

Eksploatowanych jest 5 pomp

Zapytanie 48.

Jaka jest ilość wodomierzy do legalizacji w roku 2012 i 2013?

Odpowiedź:

Brak ustaleń

Zapytanie 49.

Ile przyłączy wodociągowych będzie w eksploatacji Wykonawcy?

Odpowiedź:

Do obiektów komunalnych- 15 szt.

Zapytanie 50.

Jak była ilość i jakie były koszty utylizacji wytworzonych w 2011 roku odpadów w rozbiciu na:

- A osad ściekowy
- B. piasek
- C. skratki
- D. inne komunalne

Odpowiedź:

Ad. A ok. 40 MGs.m.

Ad. B, C 10 kontenerów o poj. 4Mg

Ad. D brak Danych

Zapytanie 51.

Jaki rodzaj chemikaliów i w jakich ilościach zużyto w 2011 roku do:

- A. procesu uzdatniania wody
- B. procesu oczyszczania ścieków

Odpowiedź:

Ad. A –Brak danych

Ad. B –Polimer „zetag” 2Mg ,wapno 6Mg

Zapytanie 52.

Jakie były roczne koszty wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego w Koszwałach-Ostatni Grosz na oczyszczalnię w Cedrach Wielkich?

Odpowiedź:

Wywieziono 5500 m³ ścieków.

Zapytanie 53.

Jak była wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2011

- A. za wodę w rozbiciu na - koszty ujmowania wody, odprowadzania wód popłucznych,
- B.za ścieki – koszty odprowadzania ścieków



Odpowiedź:

Ad. A -12300 zł

Ad. B -3000 zł

Zapytanie 54.

Jak była wielkość i koszty zużycia energii elektrycznej w roku 2011 w rozbiu na system kanalizacyjny i system wodociagowy?

Odpowiedź:

System kanalizacji - 405413zł.

Systemy wodociagowe -232305 zł

Zapytanie 55.

Jaka była wielkość i koszty zużycia energii cieplnej w roku 2011 w rozbiu na system kanalizacyjny i system wodociagowy?

Odpowiedź:

Nie występują koszty energii cieplnej

Zapytanie 56.

Czy urządzenia ciśnieniowe (zbiorniki hydroforowe, odzielniacze, sprężarki) oraz zawory bezpieczeństwa posiadają stosowną dokumentację i są zarejestrowane w UDT.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie 57.

Czy i w jakiej formie istnieje dokumentacja sieci wod-kan

Odpowiedź:

W formie dokumentacji projektowych.

Zapytanie 58.

Czy w ramach przekazywanego majątku będzie możliwość wykorzystania części obiektów lub pomieszczeń na bazy brygad eksploatacyjnych lub pomieszczenia biurowe?

Odpowiedź:

W ramach przekazanego majątku będzie możliwości wykorzystania obiektu oczyszczalni ścieków oraz pomieszczenie biurowe w Urzędzie Gminy.

Zapytanie 59.

Jaka jest aktualnie liczebność brygad eksploatacyjnych:

- sieć wodociagową
- sieć kanalizacyjną
- przepompownie ścieków?

Odpowiedź:

O strukturze organizacyjnej oraz o liczebności obsługi decyduje Wykonawca.



Zapytanie 60.

Jak aktualnie kształtuje się liczebność obsługi SUW a jak oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź:

Liczebność obsługi określa Wykonawca.

Zapytanie 61.

Prosimy o udostępnienie kopii pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody, kopie decyzji środowiskowych, kopie decyzji ustanawiających strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody.

Odpowiedź:

Dokumenty stanowią załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania. Decyzje środowiskowe i ustanowienia stref ochrony do wglądu w Urzędzie Gminy

Zapytanie 62.

Jaki jest obecnie cykl rozliczeniowy.

Odpowiedź:

Okres rozliczeniowy ustala Wykonawca

Zapytanie 63.

Prosimy o dostarczenie załącznika do Regulaminu o którym mowa w par.23

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Zapytanie 64.

Jaka jest wielkość zszycia wody oraz ilość odprowadzonych ścieków wykorzystywanych na cele komunalne.

Odpowiedź:

Ilość wody pobranej na cele komunalne ok.4000 m³


Ilość ścieków na cele komunalne ok.2300 m³

Zapytanie 65.

Czy zużycie to jest wykazane w wartości sprzedaży rocznej (230 170 m³ wody)

Odpowiedź:

Nie


WÓJT
Janusz Górnicki

