

**Odpowiedź na pytanie w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Modernizacja drogi transportu rolnego w Miłocinie, działka nr 89 w Gminie Cedry
Wielkie”**

Zapytanie 1.


W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem prosimy o sprecyzowanie wymaganych przez Państwa parametrów dotyczących płyt drogowych do budowy dróg. W dokumentacji zawarte są tylko dane dotyczące wymiarów tj. 300x150x15 cm natomiast brakuje danych dotyczących siatki zbrojeniowej (pojedyncza czy podwójna) oraz innych parametrów które mają spełniać płyty. Powyższe informacje są ważne ponieważ mają istotny wpływ na cenę płyt a zatem cenę ofertową.

Odpowiedź:

Beton klasy co najmniej C25/30

Mrozoodporność: stopień S75

Zbrojenie górą i dołem


WÓJT
Janusz Goliński